



Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»

ПО «Центральные
электрические сети»
603600 г.Н.Новгород, ГСП 238,
ул. Генкиной, 31
Телефон: (831) 431-86-59
Факс: (831) 421-24-00
e-mail: info@nts.mrsk-cp.ru

Директору ООО «ВИК»
Овчеренко С.Е.

Факс: 257-77-33

Копия. Директору ООО «Жилстрой-
НН» Березину Е.В.

13.02.15 № 34-05/647

На № _____ от _____

[О нарушении Правил]

Сообщаем Вам, что в охранной зоне ВЛ 110кВ ГАЗ-1 / ГАЗ-2 в пролётах опор 51-55 по ул. Шнитникова домоуправляющей компанией ООО «ВИК» обустроена автостоянка для жителей построенных домов микрорайона «Юг» (застройщик ООО «Жилстрой-НН»).

Обустройство автостоянки в охранной зоне ВЛ 110кВ является грубым нарушением «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) и может привести к аварийному отключению ВЛ и к несчастному случаю с людьми. Из-за автостоянки значительно ухудшились условия ремонта и эксплуатации воздушных линий вследствие отсутствия подъезда к опорам.

В связи с вышеизложенным требуем в кратчайшие сроки ликвидировать автостоянку в охранной зоне ВЛ 110кВ (20 метров от вертикальной проекции крайнего провода).

И.о.заместителя начальника по техническим
вопросам- главного инженера

Л.К.Шальнов

Кочетов В.В.
431-86-73



Управление Компанией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

